

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI'NA

Konu _____ : İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ve Meslek Sorunları Kurulu'nca hazırlanan **"İstanbul Anadolu Adliyesi'nin Erişilebilirlik Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Yolları Hakkındaki Rapor"**un sunulması ile tespit edilen hususlardaki eksiklerin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması istemlidir.

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ve Meslek Sorunları Kurulu'nca hazırlanan **"İstanbul Anadolu Adliyesi'nin Erişilebilirlik Sorunlarının Tespiti ve Çözüm Yolları Hakkındaki Rapor"** u ekli olarak Yönetim Kurulumuza sunar;

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcılığı, Komisyon Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaların yapılarak Adliyedeki erişim eksikliklerinin ivedilikle giderilmesinin takipli şekilde istenilmesini ve

Anadolu Adliyesi baro odalarından birisine en az bir tane görme engelli meslektaşlarımızın kullanımına uygun şekilde ses komutu ile çalışabilecek özellikte program içeren bilgisayar alınmasını talep ederiz.

Saygılarımızla, 31/08/2022

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi
Başkanı
Av.Hüseyin Varol

İstanbul Barosu Meslek Sorunları Kurulu
Başkanı
Av.Alev Akbay

İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK SORUNLARI ve ÇÖZÜM YOLLARI HAKKINDA RAPOR

İşbu Rapor İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi ve Meslek Sorunları Kurulu'nca 30/06/2022 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesinde yapılan fiziki incelemeler ile meslektaşlarımızdan gelen şikayetler kaynak alınarak hazırlanmış olup Adliyenin erişilebilirliği yönünden tespit ettiğimiz eksiklikler şunlardır :

- **Baro Odasında Ses Komutu İle Çalışan Özellikte En Az Bir Bilgisayar Bulundurulması Talebi :**

Görme engelli meslektaşlarımızın adliyede Baro odalarında çalışma imkanları bulunmamakta olup İstanbul Anadolu Adliyesi Baro Odalarında birinde görme engelli meslektaşlarımızın kullanımına uygun şekilde ses komutu ile çalışabilecek özellikte program içerir en az bir bilgisayar bulundurulmalıdır.

- **Hissedilir Yüzey Uygulaması Yönünden :**

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görme engelli meslektaş ve yurttaşlarımız için zorunlu olan hissedilebilir yüzey uygulaması yeterli yaygınlıkta bulunmamaktadır.

Hissedilebilir yüzeyler sadece E Blok koridorunda ve B Blok sıfırıncı katta duruşma salon koridor zeminlerinde bulunmaktadır.

Erişilebilirliğin temini için her kattaki tüm duruşma salonu koridor zeminine ; savcılık katları zeminine , tüm kalemlerin koridor zeminlerine ve ön büro alanlarının koridor zeminlerine hissedilebilir yüzey uygulaması yapılmalıdır.

- **Braille Alfabeti Kullanılması Gereken Alanlar Yönünden :**

İstanbul Anadolu Adliyesinde sol taraftaki asansörlerde Brail Alfabeti kullanılmış olup sağ taraftaki asansörlerde ve duruşma salonu koridorlarına bakan asansörlerde asansör dış ve iç çağrı panellerinde Brail Alfabeti kullanılmamış olup bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir.

Yine duruşma salon kapılarındaki ve kalemlerin kapılarındaki tabelalarda Brail Alfabeti kullanılmamış olup görme engellilerin kullanımına uygun bulunmamaktadır.

Yürüyen merdiven başlarındaki korkuluklarda kabartmalı uyarı bulunmamakta olup Brail Alfabeti ile merdivenin hangi katta olduğu yazılmalıdır.

Yangın merdivenlerinde de aynı eksiklik bulunmakta olup Yangın merdiveni korkuluklarına da kaçınıcı kat olduğu Brail Alfabeti ile yazılmalıdır

- **Duruşma Salonları ve Ön Büro Bankolarının Ortopedik Engellilere Uygun Hale Getirilmesi Yönünden:**

Duruşma salonlarında yapılan incelemede salonların ortopedik engelli meslektaşların ve vatandaşların kullanımına uygun olmadığı; davalı/davacı taraf kürsülerine tekerlekli iskemle ile yaklaşma imkanı bulunmadığı tespit edilmiş olup tüm salonlarda aynı sorun vardır.

Yine yapılan kontrollerde tüm ön büro bankolarının çok yüksek şekilde dizayn edildiği ve tekerlekli iskemle ile banko önüne gelen meslektaşların ve vatandaşların kullanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

Bu bakımdan duruşma salonlarının acilen tekerlekli iskemle erişimine uygun şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Ön Büro bankoları yönünden de en azından birkaç bankonun tekerlekli iskemle ile kullanılabilecek yükseklikte düzenlenmesi acil olarak gereklidir.

- **Yürüyen Merdiven Kenarlarına ve Merdiven Altı Güvenliği İçin Korkuluk Yapılması Zorunluluğu :**

Koridorlardaki yürüyen merdiven kenarları ve merdivenlerin altlarında hissedilir alan ve koruyucu korkuluk bulunmaması görme engelli meslektaşlar ve vatandaşlar için büyük tehlike ve risk doğurmaktadır.

Merdiven kenarından düşme riski olduğu gibi; koridorda düz yürürken merdiven alt aksamına çarparak yaralanma riski bulunmaktadır.

Bu bakımdan bu alanlara acilen korkuluk yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.

- **Duruşma Salonlarındaki Ses Sisteminin İşitme Engelli ve Duyma Cihazı Kullanan Meslektaşlara Uygun Hale Getirilmesi:**

İşitme engelli meslektaşlarımızdan aldığımız sık bir şikayet ses sistemi olmayan salonlarda duyma sorunu yaşadıkları ve duruşmayı takip edemedikleri ; yine ses sistemi olan salonlarda ise özellikle duyma cihazı kullanan meslektaşlar için rahatsızlık verici desibel ve çınlamaların olduğu anlaşılmıştır.

Bu sebeple tüm duruşma salonlarının işitme engelli ve duyma cihazı kullanan meslektaşlara ve vatandaşlara elverişli ses sistemi ile donatılması zorunluluğu vardır.

- **Elverişsiz Engelli Tuvaletleri Yönünden**

Adliyede yapılan kontrollerde çoğu engelli tuvaletinin kapalı durumda olduğu ; açık olanlarda ise gerekli ve yeterli temizlik malzemesi,sabun ve kağıt bulunmadığı tetkik edilmiş ve engelli tuvaletlerinin engelli olmayan vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanıldığı şikayeti meslektaşlarımızdan alınmıştır.

Bu bakımdan her kattaki engelli tuvaletlerinin gerekli temizlik sarf malzemeleri ile birlikte açık ve kullanıma uygun durumda tutulması ve engeli olmayan kişilerin buraları kullanmaması için gerekli tedbirin (kartlı sistem/şifre vb. kullanılması gibi) acilen alınması gerekmektedir.

Saygılarımızla, 31/08/2022

İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi

Başkanı

Av.Hüseyin Varol

İstanbul Barosu Meslek Sorunları Kurulu

Başkanı

Av.Alev Akbay